



# Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-Прогресс»

Юридический адрес: РФ, 188451, Кингисеппский район, Ленинградская обл, Общественно-бытовое здание, пос. Кингисеппский ОГРН 1084707001004, ИНН 4707027501, КПП 470701001 e-mail: pgsprogress@mail.ru

## Карьер «Куммолово-1»

Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, участок недр «Куммолово-1» месторождения «Куммолово» непосредственно у д.Ицитино, в 2 км. к западу от ж/д станции Куммолово  
( лицензия: серия ЛОД № 47035 вид лицензии ТЭ)

## ПАСПОРТ

на щебень (гравий) фракции 5-20 мм. ГОСТ 8269.0-97

Дата выдачи документа «12» октября 2018 г.

Физико-механические свойства		Единицы измерений	Результаты испытаний		Требования ГОСТ 8267-93 ГОСТ 32495-2013 СП 34.13330.2012		
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы		% по массе	10,2		не более 35,0		
Содержание дробленых зерен		% по массе	17,0		не нормируется		
Содержание пылевидных и глинистых частиц		% по массе	0,95		не более 1,0		
Плотность:	насыпная	кг/м <sup>3</sup>	1580		не нормируется		
	истинная		не определялся		не нормируется		
	средняя	г/см <sup>3</sup>	не определялся		не нормируется		
Марка по дробимости		%	800		не менее 400		
Потеря массы при испытании		%	11,1		не более 26		
Диаметр отверстий сит, мм	40	25	20,0	12,5	5	2,5	1,25
Полные остатки на ситах, % по массе	0,0	1,6	14,8	60,0	96,7	97,1	97,3
Требования ГОСТ	-	до 0,5	до 10,0	30-60	90-100	-	-

### Примечание.

Согласно протокола испытания щебня (гравия) ООО «Сибирский Инновационный Испытательный центр». Аттестат аккредитации RA.RU21CT38 выдан 20.04.2015 г. ФСА «Росаккредитация»



Генеральный директор ООО «ПГС-Прогресс»

А.А. Пац

